

УТВЕРЖДЕНА
решением правления садоводческого
некоммерческого товарищества
«ЛЮБОЖИХА» (протокол от 15 августа 2022 г.)

Председатель СНТ «ЛЮБОЖИХА»


А.С. Варфоломеев



ИНСТРУКЦИЯ **о мерах пожарной безопасности в садоводческом** **некоммерческом товариществе «ЛЮБОЖИХА»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящая инструкция разработана на основе нормативных документов по пожарной безопасности, в т.ч.:
 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;
 - постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;
 - приказа МЧС России от 30.03.2020 №225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».
- 1.2. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для отдельных садовых участков, садоводческого товарищества и является обязательными для исполнения правлением садоводческого некоммерческого товарищества «ЛЮБОЖИХА» (далее – СНТ) и владельцами садовых участков в границах СНТ.
- 1.3. Требования пожарной безопасности для размещенных на территории СНТ складских помещений, индивидуальных гаражей и др. определяются соответствующими правилами и инструкциями.
- 1.4. Правление СНТ организует изучение членами СНТ и садоводами, ведущими садоводство на территории СНТ в индивидуальном порядке, настоящей инструкции и контроль за ее соблюдением, а также выполнение технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности садовых участков.
- 1.5. Члены СНТ и садоводы, ведущие садоводство на территории СНТ в индивидуальном порядке, обязаны знать и соблюдать требования настоящей инструкции.

1.6. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности возлагается:

- на председателя правления СНТ - на территории СНТ, где расположены объекты инфраструктуры и другое имущество общего пользования СНТ, а именно: на улицах, проездах, проходах от границ СНТ до границ индивидуальных садовых участков, у дренажных канав и колодцах в границах СНТ, у коллективного объекта электроснабжения, на площадке для отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий, на площадке для сбора твёрдых коммунальных отходов (ТКО),
- на членов СНТ и садоводов, ведущих садоводство на территории СНТ в индивидуальном порядке, - на принадлежащих им садовых участках с находящимися на них постройками.

2. ПРАВЛЕНИЕ ОБЯЗАНО:

- 2.1. Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности, организовать проведение инструктажа о мерах пожарной безопасности с членами СНТ под роспись. Обеспечить изучение и организовать выполнение настоящей инструкции всеми владельцами садовых участков.
- 2.2. Обеспечить своевременную очистку территории СНТ от мусора, опавших листьев, сухой травы.
- 2.3. Периодически не менее 1 раза в квартал проверять: содержание пожарной безопасности территории СНТ, где расположены объекты инфраструктуры и другое имущество общего пользования СНТ, противопожарного водоснабжения, исправность средств оповещения.
- 2.4. Обеспечить наличие и исправность на территории СНТ первичных средств пожаротушения.
- 2.5. Принимать меры к устранению выявленных нарушений.
- 2.6. Обеспечить беспрепятственный подъезд и въезд специальной техники на территорию СНТ в пределах границ садоводства с учетом сложившегося территориального устройства до дня принятия нормативных правовых актов по пожарной безопасности.
- 2.7. На въезде на территорию СНТ разместить указатель с наименованием СНТ и план-схему расположения естественного водоемника.
- 2.8. Предусмотреть не менее одного въезда на территорию СНТ. Обеспечить беспрепятственный подъезд и въезд специальной техники на территорию СНТ через эти ворота.
- 2.9. Следить за исправностью дорог на территории СНТ, своевременно производить очистку от снега основных проездов и дорожек, а также подъездов к пожарному водоему (бак с водой) напротив участков № 29 и 30).

- 2.10. Обеспечить подъезд к домам, постройкам и пожарному водоему свободным. Не допускать загромождения основных улиц и проездов.
- 2.11. Обеспечить СНТ для целей пожаротушения переносной (перевозной) пожарной мотопомпой и организовать хранение:
 - переносной мотопомпы;
 - противопожарного инвентаря (ведра, бочки с водой, лопаты и т.п., огнетушителей) в пожарных постах.
- 2.12. Обеспечить сохранность соответствующих указателей у водоисточника, а также указателей по направлению движения к нему.
- 2.13. Установить для каждого садового участка перечень противопожарного инвентаря, наличие которого обеспечивают садоводы и с которым они должны прибывать на тушение пожара по сигналам пожарного оповещения (удары в рельс у баков с водой СНТ).
- 2.14. Обеспечить своевременное проведение профилактических осмотров и планово-предупредительный ремонт электроустановки, своевременное устранение нарушений «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», которые могут привести к пожарам и загораниям.

3. ЧЛЕНЫ СНТ И САДОВОДЫ, ВЕДУЩИХ САДОВОДСТВО НА ТЕРРИТОРИИ СНТ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, ОБЯЗАНЫ:

- 3.1. Знать и соблюдать правила пожарной безопасности на участках, в жилых (садовых) домах, хозяйственных постройках:
 - Обеспечить своевременную очистку садового участка от мусора, опавших листьев, сухой травы, отходов при спиливании дикорастущих деревьев и кустов.
 - Не допускать разведение костров, сжигание отходов на расстоянии ближе 15 м от домов и построек.
 - Содержать в исправном состоянии электрические, электробытовые, газовые и керосиновые приборы, печи и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации.
 - Запрещать курить и пользоваться открытым огнем на чердаке, а также в местах хранения горючих материалов (кладовых, подсобных и т.п. помещениях).
 - Не допускать хранение в жилом (садовом) доме легковоспламеняемых жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ) в объеме более 10 л, а также хранение баллонов с горючими газами.
 - Обеспечить свой садовый участок (строение) емкостью (бочкой) с водой и ведром или огнетушителем.

- Иметь в постоянной готовности средства пожаротушения (бочку с водой и ведро), а также инвентарь (топор или лопата, ведро, огнетушитель) с которым они должны являться на тушение пожара.

3.2. Установить газовые баллоны для снабжения газом бытовых газовых приборов вне дома в пристройках, шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входа в дом.

В случае обнаружения запаха газа перекрыть газовые коммуникации и проветрить помещения. При этом запрещается пользоваться открытым огнем, зажигать свет, включать электроприборы.

Обеспечить при закрытии жилого (садового) дома на длительное время плотное закрытие вентилей баллонов с газом.

3.3. Не производить электрогазосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места сварочных работ первичными средствами пожаротушения.

После завершения сварочных работ тщательно проверить прилегающие к месту их проведения конструкции, предметы, чтобы исключить возможность их загорания.

3.4. Обеспечить монтаж и использование в жилом (садовом) доме и подсобных строениях электрической сети в соответствии с требованиями действующих правил технической эксплуатации электроустановок потребителей «Правил устройства электроустановок».

При закрытии жилого (садового) дома на длительное время электросеть обесточить на вводе садового участка.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

- Пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией и неисправными электроприборами, применять электронагревательные приборы без специальных несгораемых подставок.
- Прокладывать плоские электропровода с пластмассовой изоляцией в неотапливаемых помещениях и по сгораемому оборудованию без асбестовой подкладки.
- Завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок и ниток, подвешивать абажуры и люстры на электрических проводах, обертывать лампочки бумагой или тканью (нитью).
- Пользоваться временно проложенными участками электропроводки (временками).

3.5. При организации печного отопления жилого (садового) дома эксплуатировать печи только на твердом топливе, при этом запрещается:

- Пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий.
- Применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

- Перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие материалы на печах и возле них.
- Топить углем печи, не приспособленные для этого.
- Устанавливать печи в мансардных помещениях.
- Устанавливать на дымовых трубах зонты и дефекторы.
- Применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверцами.
- Топить печи в летний пожароопасный период.
- Использовать для дымовых труб керамические, асбестоцементные и металлические трубы.

3.6. Не оставлять без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, горящие газовые плитки, керогазы, керосинки, топящиеся печи и не поручать наблюдение за ними малолетним детям. Строго пресекать шалость детей с огнем.

3.7. Члены СНТ и садоводы, ведущие садоводство на территории СНТ в индивидуальном порядке обязаны передать в правление СНТ дубликаты ключей от калиток забора и от въездных ворот на заборе индивидуальных участков с целью обеспечения возможности доступа пожарной службы к месту возгорания на индивидуальном участке.

4. ДЕЙСТВИЯ НА СЛУЧАЙ ПОЖАРА

4.1. Члены СНТ и садоводы, ведущих садоводство на территории СНТ в индивидуальном порядке, при обнаружении пожара обязаны:

- немедленно поднять пожарную тревогу (*удар в рельсу с периодичностью 20 секунд*),
- сообщить в пожарную охрану через единую службу спасения по номеру 112 – все операторы мобильной связи: с указанием точного адреса пожара,
- сообщить председателю СНТ по телефону +7-916-297-39-89,
- до прибытия пожарной помощи принять меры к эвакуации людей и приступить к тушению пожара.

4.2. В ликвидации пожара обязаны принимать участие все члены СНТ и садоводы, ведущих садоводство на территории СНТ в индивидуальном порядке, а также совершеннолетние члены их семей.

4.3. По прибытии подразделений пожарной охраны и до полной ликвидации пожара члены правления СНТ поступают в распоряжение старшего руководителя подразделения пожарной охраны.

4.4. После ликвидации пожара правление СНТ обязано обеспечить охрану места пожара.

4.5. Каждый факт происшедшего пожара должен быть рассмотрен на общем собрании с обсуждением обстоятельств возникновения и развития пожара с принятием необходимых профилактических мер.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 5.1. Председатель СНТ, правление СНТ, члены СНТ и садоводы, ведущих садоводство на территории СНТ в индивидуальном порядке, виновные в нарушении настоящей инструкции вне зависимости от характера нарушения и их последствий, несут ответственность в установленном законом порядке.
- 5.2. Члены СНТ и садоводы, ведущие садоводство на территории СНТ в индивидуальном порядке несут ответственность за соблюдение правил противопожарного режима на своих участках, в жилых (садовых) домах и иных хозяйственных постройках, расположенных на участках.